



<b>de</b>	Montageanleitung
<b>en</b>	Mounting instructions
<b>fr</b>	Instructions de montage
<b>sv</b>	Monteringsinstruktion
<b>nl</b>	Montage-aanwijzing
<b>it</b>	Istruzioni di montaggio
<b>fi</b>	Asennusohje
<b>es</b>	Instrucciones de montaje
<b>da</b>	Monteringsvejledning
<b>pl</b>	Instrukcja montażu
<b>cz</b>	Montážní návod
<b>hu</b>	Szerelési útmutató
<b>el</b>	Οδηγίες εγκατάστασης
<b>ru</b>	Инструкция по установке
<b>zh</b>	安装指导

<b>Hilfsschalter</b>
<b>Auxilliary switch</b>
<b>Contact auxiliaire</b>
<b>Hjälpkontakt</b>
<b>Hulpschakelaar</b>
<b>Contatto ausiliario</b>
<b>Apukytkin</b>
<b>Interruptor auxiliar</b>
<b>Hjælpekontakt</b>
<b>Wyłącznik pomocniczy</b>
<b>Pomocný kontakt</b>
<b>Segédkapcsoló</b>
<b>Βοηθητική επαφή</b>
<b>Дополнительный переключатель</b>
<b>辅助开关</b>



4040U28




4040U29

**ASC10.51**

## 1


<b>de</b>	Hinweise zur Montage Stellantrieb ist an ein Siemens-Ventil mechanisch gekoppelt. Kompatibilität und Kombinationsmöglichkeiten beachten. Stellantrieb von Betriebsspannung trennen. <b>Bei AC 230 V besteht sonst Lebensgefahr!</b>	<b>en</b>	Notes on mounting Actuator is mechanically connected to a Siemens valve. Observe compatibility and choice of combinations. Disconnect actuator from power. <b>Attention if AC 230 V connected danger of life!</b>	<b>fr</b>	Indications pour le montage Le servomoteur est accouplé mécaniquement à une vanne Siemens. Respecter les indications de compatibilité et de combinaisons d'appareils. Débrancher le servomoteur. <b>Danger de mort en cas de présence de 230 V~ !</b>
<b>sv</b>	Montering Stäldonet är mekaniskt sammankopplat med en Siemens-ventil. Observera kompatibilitet och kombinationsmöjligheter. Separera stäldonet från matningsspänningen. <b>Varning, tillkopplad AC 230 V innebär livsfara!</b>	<b>nl</b>	Montageaanwijzing Servomotor is mechanisch gekoppeld met een Siemens afsluiter Let op compatibiliteit en combinatiemogelijkheden. Voeding van servomotor verwijderen. <b>Attentie: bij AC 230 V verbinding levensgevaar!</b>	<b>it</b>	Note per il montaggio L'attuatore è meccanicamente connesso alla valvola Siemens.  Rispettare la compatibilità e le combinazioni possibili. Scollegare l'attuatore dall'alimentazione <b>Attenzione in caso di presenza 230VAC pericolo di vita!</b>
<b>fi</b>	Huomioitavaa asennuksessa Toimilaite on mekaanisesti kiinnitetty Siemens venttiiliin Huomioi yhteensopivuus sekä eri vaihtoehdot. Poista jännite moottorista. <b>Huom hengenvaara jos AC 230 V jäännite on kytketty!</b>	<b>es</b>	Notas de montaje El actuador está mecanicamente conectado a la válvula de Siemens. Observe la compatibilidad y la opción de combinaciones Desconectar el actuador de la alimentación. <b>Atención si está conectado a 230 Vca, riesgo de muerte!</b>	<b>da</b>	Bemærkninger til montering Aktuatoren forbides mekanisk til en ventil fra Siemens. Tag hensyn til kompatibilitet og kombinationsmuligheder. Aktuatoren skal frakobles strømforsyningen. <b>Livsfare ved tilslutning til AC 230 V!</b>
<b>pl</b>	Uwagi dotyczące montażu Siłownik jest podłączony mechanicznie do zaworu firmy Siemens. Należy przestrzegać kompatybilności i wyboru kombinacji. Odłączyc siłownik od zasilania. <b>Uwaga: Zagrożenie życia, jeśli podłączone jest napięcie 230 V AC!</b>	<b>cz</b>	Poznámky k montáži Pohon je mechanicky připojen k ventilu Siemens.  Dodržujte kompatibilitu a volbu kombinaci. Odpojte pohon od napájení. <b>Pozor při připojeném AC 230 V. Vzniká nebezpečí ohrožení života!</b>	<b>hu</b>	Szerelési útmutatás A szelepállító mechanikusan csatlakozik a Siemens szelephez.  Ügyeljen a kompatibilitásra és a megengedett kombinációkra. Áramtalanítsa a szelepmozgatót. <b>AC 230 V esetén életveszély!</b>
<b>el</b>	Οδηγίες εγκατάστασης Ο κινητήρας συνδέεται μηχανικά σε βάρα Siemens. Ελέγξτε τη συμβατότητα και την επιλογή συνδυασμών. Αποσυνδέστε την παροχή του κινητήρα. Προσοχή εάν συνδεθεί AC 230 V υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας!	<b>ru</b>	Замечания по монтажу Привод подключается к клапану Siemens. Учитывайте совместимость и возможные варианты. Снимите питание с привода. <b>Напряжение AC 230 В опасно для жизни!</b>	<b>zh</b>	安装说明 执行器已安装在西门子阀门上。  请遵守设备组合中的配套使用规定。  请断开执行器电源连接。 <b>注意如果连接 AC 230 V 电源，会导致生命危险！</b>

<b>de</b>	Hinweise zur Montage Nur Notwendig bei Stellantrieben ohne Notstellsfunktion.	<b>en</b>	Notes on mounting Only required with actuators without fail safe function.	<b>fr</b>	Indications pour le montage Nécessaire uniquement pour les servomoteurs sans fonction de retour à zéro
<b>sv</b>	Montering Endast nödvändigt för ställdon utan snabbstängningsfunktion.	<b>nl</b>	Montageaanwijzing Alleen nodig bij servomotoren zonder nulspanningsterugloop.	<b>it</b>	Note per il montaggio Richiesto solo con attuatori senza funzionalità a sicurezza intrinseca
<b>fi</b>	Huomioitavaa asennuksessa Vain toimilaitteisiin joissa ei ole jännitteetömänä kiinni -toimintoa	<b>es</b>	Notas de montaje Solo requerido con actuadores sin función muelle de retorno	<b>da</b>	Bemærkninger til montering Kraeves kun ved aktuatorer uden sikkerhedsfunktion
<b>pl</b>	Uwagi dotyczące montażu Wymagany wyłącznie w przypadku silowników bez funkcji automatycznego zatrzymania w razie awarii.	<b>cz</b>	Poznámky k montáži Užití pouze s pohony bez havarijné funkcie	<b>hu</b>	Szerelési utasítás Csak a vészleállítási funkció nélküli szelepmozgatóhoz
<b>el</b>	Oδηγίες εγκατάστασης Απαιτείται μόνο για κινητήρες χωρίς προστασία αποφυγής ενδεχόμενης βλάβης	<b>ru</b>	Замечания по монтажу Только для приводов без защитной функции.	<b>zh</b>	安装说明 仅当执行器无弹簧复位功能时需要。



PZ 2


No.: 4




No.: 1

<b>de</b>	Hinweise zur Montage <b>! Schraubenabdeckungen zuerst montieren – sonst besteht Lebensgefahr!</b>	<b>en</b>	Notes on mounting <b>! Fit the screw covers first – otherwise danger of life!</b>	<b>fr</b>	Indications pour le montage <b>! Monter d'abord les cache-vis car danger de mort !</b>
<b>4a</b>	Bei Montage von zwei verschiedenen Zubehörteilen auf korrekten Steckplatz achten Kompatibilität und Kombinationsmöglichkeiten beachten.	<b>4a</b>	When mounting two different accessories watch out for correct plug-in space A or B Observe compatibility and choice of combinations.	<b>4a</b>	Si vous montez deux accessoires différents, veillez à les insérer dans les emplacements corrects Respecter les indications de compatibilité et de combinaisons d'appareils
<b>sv</b>	Montering <b>! Montera täckbrickorna först – annars innebär det livsfara!</b>	<b>nl</b>	Montageaanwijzing <b>! Afdekking voor schroeven eerst monteren – anders bestaat levensgevaar!</b>	<b>it</b>	Note per il montaggio <b>! Fissare prima i coprivate – altrimenti pericolo di vita!</b>
<b>4a</b>	Vid montering av två olika tillbehör, beakta korrekt insticksplats A eller B. Observera kompatibilitet och kombinationsmöjligheter.	<b>4a</b>	Bij montage van twee verschillende accessoires letten op correcte plug-in plaats A of B Let op compatibiliteit en combinatiemogelijkheden.	<b>4a</b>	Quando si montano due differenti accessori fare attenzione ad utilizzare la corretta posizione A o B Rispettare la compatibilità e le combinazioni possibili.

<b>fi</b>	Huomioitavaa asennuksessa Kiinnitä ruuvikotelot ensin – muuten hengenvaara!	<b>es</b>	Notas de montaje Fijar los protectores de los tornillos primero – peligro de daños	<b>da</b>	Bemærkninger til montering Monter først skrueafdækningerne - ellers livsfare!
<b>4a</b>	Mikäli kahta eri lisälaitetta kytketään tarkista oikea asennus kohta joko A tai B Huomo yhteensopivuus sekä eri vaihtoehdot.	<b>4a</b>	Cuando se monten 2 accesorios diferentes verificar una correcta fijación en los espacios A o B Observe la compatibilidad y la opción de combinaciones.	<b>4a</b>	Ved montering af to forskellige slags tilbehør skal man sørge for korrekt indsætning i placering A eller B Tag hensyn til kompatibilitet og kombinationsmuligheder.
<b>pl</b>	Uwagi dotyczące montażu <b>Zamontować najpierw osłony wkretów – w przeciwnym wypadku zagrożenie życia!</b> <b>4a</b> W przypadku montażu dwóch różnych akcesoriów, należy zwrócić uwagę na właściwe gniazdo A lub B. Należy przestrzegać kompatybilności i wyboru kombinacji.	<b>cz</b>	Poznámky k montáži <b>Nejdříve přislušenství připevněte utáhnutím šroubu – jinak vzniká nebezpečí ohrožení života!</b> <b>4a</b> Při montáži dvou rozdílných příslušenství dbejte na jejich správné zasunutí do prostoru A nebo B Dopržujte kompatibilitu a volbu kombinací.	<b>hu</b>	Szerelési utasítás <b>Először rögzítse a csavarfedőket – egyébként életveszély!</b> <b>4a</b> Két különböző tartozék alkatrész alkalmazása esetén a megfelelő helyre (A vagy B) szerelje azokat. Ügyeljen a kompatibilisra és a megengedett kombinációra.
<b>el</b>	Οδηγίες εγκατάστασης <b>Πρώτα τοποθετήστε τα καλύματα από τις βίδες – διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ζωής!</b> <b>4a</b> Προσοχή στο σωστό διάστημα σύνδεσης A ή B όταν τοποθετείτε δύο διαφορετικά εξαρτήματα Ελέγχετε τη συμβατότητα και την επιλογή συνδυασμών.	<b>ru</b>	Замечания по монтажу <b>Для обеспечения безопасности установите крышки винтов!</b> <b>4a</b> При установке двух разных аксессуаров учитывайте необходимое расстояние до А или В Учитывайте совместимость и возможные варианты	<b>zh</b>	安装说明 <b>首先请安上螺钉盖 – 否则有生命危险！</b> <b>4a</b> 安装两个不同的附件时，请选择正确的插入孔 A 或 B 请遵守设备组合中的配套使用规定。






## 5




No.: 1

<b>de</b>	Schaltstellung einstellen	<b>en</b>	Adjust switch position	<b>fr</b>	Réglage de la position de commutation
	Der Hilfsschalter ASC10.51 schaltet bei einer bestimmten Stellung ein, bzw. aus. Der Schaltpunkt kann individuell zwischen 0...100 % eingestellt werden.		The auxiliary switch ASC10.51 switches on or off when a certain position is reached. The switching point can lie between 0...100%.		Le contact auxiliaire ASC10.51 s'enclenche ou se coupe lorsqu'une position déterminée est atteinte. Ce point de commutation peut être réglé entre 0...100 %.
<b>5a</b>	Die Schaltpunkte S1–S2 und S1–S3 können nicht unabhängig voneinander eingestellt werden. Ist S1–S2 geöffnet, so ist S1–S3 geschlossen.	<b>5a</b>	Switching point for S1–S2 and S1–S3 cannot be set separately. If S1–S2 is open then S1–S3 is closed.	<b>5a</b>	Les points de commutation S1-S2 et S1-S3 ne peuvent pas être réglés indépendamment les uns des autres. Si S1-S2 est ouvert, S1-S3 est fermé.
<b>5b1</b>	Wenn Ausgangssituation: <b>0 Ω</b>	<b>5b1</b>	When initial situation: <b>0 Ω</b>	<b>5b1</b>	Situation de départ: <b>0 Ω</b>

<b>5b2</b>	Wenn Ausgangssituation: $\infty \Omega$	<b>5b2</b>	When initial situation: $\infty \Omega$	<b>5b2</b>	Situation de départ: $\infty \Omega$
<b>sv</b>	Juster omkopplarläge Hjälpkontakt ASC10.51 kopplar till eller från när en viss position är uppnådd. Kopplingspunkten kan ställas in mellan 0...100%.	<b>nl</b>	Schakelmoment instellen De hulpschakelaar ASC10.51 schakelt in of uit als een bepaalde positie is bereikt. Het schakelpunt kan liggen tussen 0...100%.	<b>it</b>	Regolare la posizione di scatto Il contatto ausiliario ASC10.51 commuta quando viene raggiunta una certa posizione. Il punto di commutazione può essere compreso tra 0...100%.
<b>5a</b>	Kopplingspunkt för S1–S2 och S1–S3 kan inte ställas in separat. Om S1–S2 är öppen så är S1–S3 stängd.	<b>5a</b>	Schakelpnt voor S1–S2 en S1–S3 kan niet apart worden ingesteld. Als S1–S2 open is dan is S1–S3 dicht	<b>5a</b>	I punti di commutazione S1–S2 e S1–S3 non possono essere impostati separatamente. Se S1–S2 è aperto allora S1–S3 è chiuso.
<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Vid utgångsläge: $0 \Omega$ Vid utgångsläge: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Bij beginsituatie: $0 \Omega$ Bij beginsituatie: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Situazione iniziale: $0 \Omega$ Situazione iniziale: $\infty \Omega$
<b>fi</b>	Apukytkimen asetukset  Apukytkin ASC10.51 kytkeytyy päälle tai pois kun tietty asento on saavutettu. Kytkeytäpiste on mahdollinen 0...100% alueella.	<b>es</b>	Ajustar la posición del interruptor  El interruptor auxiliar ASC10.51 conmuta a on u off cuando se alcanza cierta posición. El punto de comutación puede ajustarse entre 0...100%.	<b>da</b>	Indstilling af kontaktposition  Hjælpekontakten ASC10.51 til- eller frakabler, når den står i en bestemt stilling. Koblingspunktet kan ligge mellem 0 og 100%.
<b>5a</b>	Kytkeytäpisteitä S1–S2 sekä S1–S3 ei voida määrittää erikseen. Jos S1–S2 on auki niin S1–S3 on kiinni.	<b>5a</b>	El punto de comutación para S1–S2 y S1–S3 no se pueden ajustar por separado. Si S1–S2 está abierto S1–S3 está cerrado.	<b>5a</b>	Koblingspunktet for S1–S2 og S1–S3 kan ikke indstilles separat. Når S1–S2 er åben, er S1–S3 lukket.
<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Kun lähtökohtana: $0 \Omega$ Kun lähtökohtana: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Cuando posición inicial: $0 \Omega$ Cuando posición inicial: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Når grundtilstanden er: $0 \Omega$ Når grundtilstanden er: $\infty \Omega$
<b>pl</b>	Ustawienie położenia wyłącznika  Wyłącznik pomocniczy ASC10.51 włącza się lub wyłącza po osiągnięciu określonego położenia. Punkt przełączania można ustawić w zakresie 0...100%.	<b>cz</b>	Nastavte bod přepnutí  Pomocný kontakt ASC10.51 spíná nebo rozpíná při dosažení určité polohy. Bod přepnutí může být mezi 0...100%.	<b>hu</b>	Kapcsolási pont beállítása  Az ASC10.51 segédkapcsoló egy adott pontnál kapcsol be ill. ki. A kapcsolási pont egyedileg beállítható 0...100% tartományon belül.
<b>5a</b>	Nie ma możliwości niezależnego ustawienia punktu przełączania obwodu S1–S2 i S1–S3. Jeśli obwód S1–S2 jest otwarty, obwód S1–S3 jest zamknięty.	<b>5a</b>	Bod přepnutí pro S1–S2 a S1–S3 nelze nastavit samostatně. Pokud je S1–S2 rozepnut, tak S1–S3 je sepnut.	<b>5a</b>	Az S1–S2 és S1–S3 kapcsolási pontok nem állíthatóak egymástól függetlenül. Ha S1–S2 nyitott, akkor S1–S3 zárt.
<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Kiedy sytuacja początkowa: $0 \Omega$ Kiedy sytuacja początkowa: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Při počátečním stavu: $0 \Omega$ Při počátečním stavu: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Ha a kimeneti állapot: $0 \Omega$ Ha a kimeneti állapot: $\infty \Omega$
<b>el</b>	Rύθμιση της θέσης της επαφής  Η βοηθητική επαφή ASC10.51 ανοίγει ή κλείνει όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη θέση. Η θέση αυτή μπορεί να ρυθμιστεί από 0...100%.	<b>ru</b>	Задайте положение переключателя  Дополнит.переключатель ASC10.51 переключается при достижении определённого положения. Точка переключения лежит в диапазоне 0...100%.	<b>zh</b>	调整开关点位置  当到达某个位置时，辅助开关 ASC10.51 开启或关闭。开关点的范围为 0...100%。
<b>5a</b>	To σημείο επαφής S1–S2 και S1–S3 δε ρυθμίζεται ξεχωριστά. Οταν S1–S2 είναι ανοιχτή τότε S1–S3 είναι κλειστή.	<b>5a</b>	Точка переключения для S1–S2 и S1–S3 не может быть установлена отдельно. Если S1–S2 разомкнут, S1–S3 замкнут.	<b>5a</b>	不能对 S1–S2 和 S1–S3 的开关点进行单独设置。如果 S1–S2 为打开，则 S1–S3 为关闭。
<b>5b1</b> <b>5b2</b>	Όταν η αρχική κατάσταση: $0 \Omega$ Όταν η αρχική κατάσταση: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	В исходном положении: $0 \Omega$ В исходном положении: $\infty \Omega$	<b>5b1</b> <b>5b2</b>	初始状态 : $0 \Omega$ 初始状态 : $\infty \Omega$







<b>de</b>	<b>Verkabelung</b> <b>6a</b> Anschlussklemmen: 1: Systempotential (SP) 2: Schliesst (Antriebsstössel fährt aus / Antriebsspindel dreht im Uhrzeigersinn) 3: Öffnet (Antriebsstössel fährt aus / Antriebsspindel dreht im Uhrzeigersinn)	<b>en</b>	<b>Wiring</b> <b>6a</b> Connection terminals: 1: Sytem potential (SP) 2: Closing (actuator's stem extends / actuator's spindle turns clockwise) 3: Opening (actuator's stem extends / actuator's spindle turns clockwise)	<b>fr</b>	<b>Câblage</b> <b>6a</b> Bornes de raccordement 1: Potentiel du système (SP) 2: Fermeture (l'axe du servomoteur sort / la tige pivote dans le sens des aiguilles d'une montre) 3: Ouverture (l'axe du servomoteur sort / la tige pivote dans le sens des aiguilles d'une montre)
<b>sv</b>	<b>Inkoppling</b> <b>6a</b> Anslutningsplintar: 1: Systempotential (SP) 2: Stänger (ställdonets spindel rör sig utåt / ställdonets spindel vrider medurs) 3: Öppnar (ställdonets spindel rör sig utåt / ställdonets spindel vrider medurs)	<b>nl</b>	<b>Aansluiting</b> <b>6a</b> Aansluitklemmen: 1: Syteempotentiaal (SP) 2: Sluiten (servomotoras naar buiten / servomotoras draait rechtsom) 3: Openen (servomotoras naar buiten / servomotoras draait rechtsom)	<b>it</b>	<b>Cablaggio</b> <b>6a</b> Morsettiera di collegamento 1: Potenziale di sistema - fase (SP) 2: Chiusura (lo stelo si estende / la manopola gira in senso orario) 3: Apertura (lo stelo si estende / la manopola gira in senso orario)
<b>fi</b>	<b>Johdotus</b> <b>6a</b> Kytäntäiliittimet: 1: Systeemi jännite (L) 2: Sulku (toimilaitteen kara työntyy / toimilaitteen akseli käantyy myötäpäivään) 3: Avasu (toimilaitteen kara työntyy / toimilaitteen akseli käantyy myötäpäivään)	<b>es</b>	<b>Cableado</b> <b>6a</b> Terminales de conexión: 1: Alimentación (Común) 2: Cerrado (eje del actuador extendido / mando del actuador gira a derechas) 3: Abierto (eje del actuador extendido / mando del actuador gira a derechas)	<b>da</b>	<b>Elektrisk tilslutning</b> <b>6a</b> Tilslutningsklemmer: 1: Systemspænding (SP) 2: Lukker: (aktuatorens ventilspindel går ud / aktuatoren rotationsretning er med uret) 3: Åbner (aktuatorens ventilspindel går ud / aktuatoren rotationsretning er med uret)
<b>pl</b>	<b>Podłączenie</b> <b>6a</b> Zaciski połączeniowe: 1: Napięcie systemu (SP). 2: Zamknięcie (trzpień siłownika wysuwa się / wrzeciono siłownika obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). 3: Otwarcie (trzpień siłownika wysuwa się / wrzeciono siłownika obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).	<b>cz</b>	<b>Zapojení</b> <b>6a</b> Připojovací svorkovnice: 1: Systémový potenciál (SP) 2: Sepnuto (vřeteno pohonu se vysunuje / otáčí ve směru hod. ručiček) 3: Rozepnuto (vřeteno pohonu se vysunuje / otáčí ve směru hod. ručiček)	<b>hu</b>	<b>Kábelezés</b> <b>6a</b> Csatlakozó sorkapcsok: 1: Rendszer potenciál (SP) 2: Zárás 3: Nyitás
<b>el</b>	<b>Καλωδίωση</b> <b>6a</b> Κλέμες: 1: 24 VAC (+) (SP) 2: Κλείσιμο (έκταση του στελέχους του κινητήρα / η άτρακτος του κινητήρα περιστρέφεται δεξιόστροφα) 3: Άνοιγμα (έκταση του στελέχους του κινητήρα / η άτρακτος του κινητήρα περιστρέφεται δεξιόστροφα)	<b>ru</b>	<b>Подключение</b> <b>6a</b> Клеммы: 1: Системная нейтраль (SP) 2: Закрытие 3: Открытие	<b>zh</b>	<b>接线</b> <b>6a</b> 接线端子： 1: 系统火线 (SP) 2: 关闭 (执行器杆伸出 / 执行器轴顺时针转动) 3: 开启 (执行器杆伸出 / 执行器轴顺时针转动)

